



LEGENDA

MATERIAŁ	SYMBOL	ILOŚĆ
Oprawa oświetleniowa nastropowa typu: OMS POLSKA SANA BSC SFD 36W 3650lm 80Ra 4000K lub równoważna		24 szt.
Oprawa awaryjna nastropowa typu: OWA SU LED AR 1W 1H AT lub równoważna		2 szt.
Oprawa awaryjna nastropowa typu: OWA SU LED RP 1W 1H AT lub równoważna		1 szt.
Oprawa ewakuacyjna nastropowa typu: PRIMOS SGN 1H AT "PIKT" lub równoważna		1 szt.
Oprawa awaryjna nastropowa typu: PRIMOS SGN 1H AT "PIKT" DWUSTRONNY lub równoważna		1 szt.
Czułka ruchu i obecności, obszar wykrywania 360°, przystosowana do zasilania opraw LED		2 szt.
Gniazdo podtynkowe IP20, 230V 16A, pojedyncze		8 szt.
Gniazdo podtynkowe IP20, 230V 16A, podwójne		3 szt.
Gniazdo podtynkowe IP20, 230V 16A, 2 x podwójne		2 szt.
Łącznik oświetlenia IP20, świecznikowy, podtynkowy		3 szt.
Gniazdo HDMI podtynkowe		4 szt.
Gniazdo 2 x RJ45, podtynkowe		1 szt.
Access Point Ubiquiti nanoHD lub równoważny		1 szt.

Uwaga:
1. Należy montować osprzęt koloru białego
2. Wszystkie gniazda, wypusty i łączniki należy opisać (np. taśmą Dymo)
3. Gniazda montować na wysokości 30 cm od posadzki, za wyjątkiem przypadków opisanych w odniesieniu.
4. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 120 cm od posadzki
5. Wszelkie instalacje wykonać podtynkowo, po uprzednim wybrzdobieniu tras przewodów.

